



## NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Iktatószám: 21865-6/2020/KTEF  
Ügyintéző: Dr. Dávidovits Zsuzsanna,  
+36 1 476 2396

Tárgy: Nyilvántartásba vétel, Dincox-H Kft.,  
korrózióálló acélból készült használati melegvíztároló  
tartályok

Hivatkozási szám: -

Ügyintézőjük: -

Kérem, hogy válaszában a fenti számra  
hivatkozzon!

Melléklet: Használati útmutató (1 oldal)

### HATÁROZAT

A **Dincox-H Nemesacéltermék Gyártó Kft.** (2800 Tatabánya, Dembinszky u. 5.; a továbbiakban: Forgalmazó) kérelmére az általa gyártott **„korrózióálló acélból készült használati melegvíztároló tartályok”** ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C) területén történő alkalmazását - mint bejelentés köteles termékcsoporthoz - közegészségügyi szempontból

**nyilvántartásba veszem az alábbi alkalmazási feltételekkel:**

- 1.) A bejelentés nyilvántartási száma: 21865-6/2020/KTEF
- 2.) A Termék neve: korrózióálló acélból készült használati melegvíztároló tartályok
- 3.) A Termék forgalmazójának neve: Dincox-H Nemesacéltermék Gyártó Kft. (2800 Tatabánya, Dembinszky u. 5.)
- 4.) A Termék gyártójának neve: Dincox-H Nemesacéltermék Gyártó Kft. (2800 Tatabánya, Dembinszky u. 5.)
- 5.) A Termék alkalmazási területe: Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)
- 6.) A Termék mérettartománya: Közegészségügyi szempontból nincs korlátozás
- 7.) A Termék nyilvántartásba vételének időpontja: 2020. május 06.
- 8.) A nyilvántartásba vétel kizárólag a Nemzeti Népegészségügyi Központ Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztálya által 2020. április 17-én kiadott 19592/2020/LAB. számú, közegészségügyi vonatkozású szakvéleményével véleményezett a Dincox-H Nemesacéltermék Gyártó Kft. által gyártott **„korrózióálló acélból készült használati melegvíztároló tartályok”**-ra vonatkozik.
- 9.) A nyilvántartásba vétel a **„korrózióálló acélból készült használati melegvíztároló tartályok”** Nemzeti Népegészségügyi Központban előzetesen benyújtott dokumentációban

Közegészségügyi Főosztály

Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. Tel: + 36 1 476 1220,

e-mail: [kozegeszseg@nnk.gov.hu](mailto:kozegeszseg@nnk.gov.hu)

Hivatali kapu KRID azonosító: 355530977



foglaltak szerinti felépítésű, azzal megegyező minőségű vízzel érintkező szerkezeti anyagaikra vonatkozik:

Vízzel érintkező anyag / Típus	Gyártó	Külföldi higiénés minősítés
korrozóálló acél / 1.4404 (X2CrNiMo 17 13 2)	Robo Metal Processing NV. Belgium	-
korrozóálló acél / 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2)	Aperam Genk Belgium	-
NBR/ Novapress 850	Frenzelit GmbH	WRAS 1606524 (85°C)

A termékben felhasznált fém alapanyagok megfelelnek a Nemzeti Népegészségügyi Központ Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztálya által alkalmazott minősítési elveknek, azaz a „Procedure for the Acceptance of Metallic Materials Used for Products in Contact with Drinking Water” kiadványban megadott, elfogadható ötvözeteknek.

**10.) A „korrozóálló acélból készült használati melegvíztároló tartályok”** elnevezésű termék mellé a Forgalmazó köteles használati útmutatót mellékelni, amelyben tájékoztatja a fogyasztót az alkalmazás feltételeiről, a tisztítási és fertőtlenítési utasításról. A tisztítási, illetve fertőtlenítési utasítást (beleértve az alkalmas fertőtlenítőszer megnevezését is) a Gyártónak, illetve a Forgalmazónak egyértelműen a vásárló tudomására kell hoznia.

A termékek tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére, nyilvántartásba vételére, illetve engedélyeztetésére vonatkozóan az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001 (X. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet), illetve a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadóak.

**11.)** A terméket legalább 1 napra használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután lehet megkezdeni a termék rendeltetésszerű használatát.

**12.)** A nyilvántartásba vett „korrozóálló acélból készült használati melegvíztároló tartályok” közegészségügyi felülvizsgálatát a Korm. rendelet 5. számú melléklet III. pontjában foglalt követelmények szerint, a bejelentőnek ötévente a Nemzeti Népegészségügyi Központnál kell kérelmezni.

**13.)** A „korrozóálló acélból készült használati melegvíztároló tartályok”- ra és az ivóvízre, használati melegvízre vonatkozó előírásokat, valamint termékszabványokat és azok változásait a Forgalmazó, illetve a továbbforgalmazó köteles nyomon követni.

**14.)** A nyilvántartás adatainak módosítása csak a bejelentő adataiban bekövetkező változás miatt lehetséges.

**15.)** A felülvizsgálat elmulasztása, vagy a felülvizsgálat során a nyilvántartásba vételkor fennálló feltételek megváltozása és ennek bejelentésének elmulasztása, a bebizonyosodott nem megfelelés a nyilvántartásba vétel visszavonását vonja maga után.

**16.)** A Forgalmazónak tájékoztatási kötelezettsége van továbbforgalmazáskor a nyilvántartásba vett termékek felhasználási feltételeire vonatkozóan.

Felhívom továbbá a Forgalmazó figyelmét, hogy az alkalmazási feltételek be nem tartása esetén egészségügyi bírság kiszabásának van helye.

Jelen határozatom elválaszthatatlan részét képezi a „korrozóálló acélból készült használati melegvíztároló tartályok” használati útmutatója.



A Forgalmazó az eljárási cselekmény kapcsán a 96.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

#### **Határozatom annak közlésével végleges.**

A határozatot sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Győri Törvényszékhez címezve, a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A végleges határozatot a törvényszék az ügyfél kérelmére - az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével - jogsértés megállapítása esetén megváltoztatja, megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a hatóságot új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a törvényszék a keresetet elutasítja.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A törvényszék a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a törvényszék döntése szerint kell megfizetni.

### **INDOKOLÁS**

A Forgalmazó 2020. április 28. napján kérelemmel fordult a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz (a továbbiakban: NNK), melyben az általa forgalmazott és gyártott **„korrózióálló acélból készült használati melegvíztároló tartályok”** (a továbbiakban: Termék) ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C) területén történő - mint bejelentés köteles termékcsoporthoz - közegészségügyi szempontból történő nyilvántartásba vételét kérelmezte.

A kérelem benyújtása előtt a Forgalmazó beszerezte az NNK Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztálya által kiadott előzetes szakvéleményt.

A 2020. április 17-én kiadott 19592/2020/LAB. számú előzetes szakvéleményben az NNK a Termék nyilvántartásba vételét alkalmazási feltételek előírásával javasolta.

Az NNK Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztálya a 19592/2020/LAB. számú előzetes szakvéleményében megállapította, hogy a Forgalmazó által benyújtott dokumentumok alapján a Termék laboratóriumi vizsgálatát jelenleg nem tartják szükségesnek, annak az ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80 °C) területén történő alkalmazásának - szakvéleményük 1-2. pontjaiban megfogalmazottak betartása mellett - közegészségügyi szempontból akadálya nincs.

A 19592/2020/LAB. számú előzetes szakvélemény felhívta a figyelmet a megadott alkalmazási feltételek betartására, valamint a Termék mellé a használati útmutató kötelező biztosítására, amelyben a Forgalmazó a fogyasztót tájékoztatja az alkalmazás feltételeiről.

A Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése szerint:

*„Az első hazai forgalmazást megelőzően a forgalmazónak az 5. számú melléklet I. pont A) alpontjában felsorolt, az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagokat, termékeket az NNK felé be kell jelenteni, az 5. számú melléklet II. pontjában előírt*



*követelményeknek megfelelően. A bejelentés során az NNK az előzetesen kiadott szakvéleménye alapján figyelembe veszi a vízzel érintkező anyagból kioldódó szennyező anyagok jelenlétét, vizsgálja, hogy a technológia alkalmazása nem eredményezi-e a mikrobiológiai minőség romlását, továbbá kellemetlen íz- és szaganyagok ivóvízbe kerülését. A bejelentésre nem köteles termékcsoportok felsorolását az 5. számú melléklet I. pont B) alpontja tartalmazza."*

A Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdése szerint:

*„A bejelentés tudomásulvételét az NNK az (1) bekezdésben jelzett követelményeknek maradéktalanul megfelelő bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül visszaigazolja és a használat feltételeit meghatározza."*

A Korm. rendelet 8/A. § (3) bekezdése szerint: *„A bejelentőnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van az ivó- és használati melegvízellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek forgalmazáskor, illetve továbbforgalmazáskor a nyilvántartott anyag, termék felhasználási feltételeire vonatkozóan."*

A Korm. rendelet 8/A. § (4) bekezdése szerint: *„A nyilvántartásba vett anyagok, termékek közegészségügyi felülvizsgálatát a bejelentőnek ötévente az NNK-nál kell kérelmezni, ha az NNK ettől eltérő időt nem határoz meg."*

A Korm. rendelet 8/A. § (5) bekezdése szerint: *„A felülvizsgálati kérelem tartalmi követelményeit az 5. számú melléklet III. pontja tartalmazza."*

A Korm. rendelet 8/A. § (6) bekezdése szerint: *„A nyilvántartásba vételkor fennálló feltételek, adatok megváltozása bejelentésének elmulasztása, a bebizonyosodott nem megfelelés, valamint a kötelező felülvizsgálat 3 hónapon túli elmulasztása a nyilvántartásból való törlést vonja maga után. A nyilvántartásból törölt elemeket a törlés indoklásával együtt az NNK a honlapján közzéteszi."*

A Korm. rendelet 8/A. § (7) bekezdése szerint: *„A nyilvántartás adatainak módosítása - a bejelentő adataiban bekövetkező változások kivételével - nem lehetséges"*.

A Korm. rendelet 8/A. § (8) bekezdése szerint: *„Az (1)-(7) bekezdésben foglalt előírásoknak az ivóvízellátáson kívül a közösségi használatra szánt használati melegvízzel és medencés fürdővizekkel érintkezésbe kerülő termékekre, anyagokra vonatkozóan is teljesülniük kell."*

A Forgalmazó kérelmére indított eljárásban - a benyújtott dokumentumok, valamint az NNK előzetes szakvéleménye alapján - megállapítottam, hogy a Termék ivóvíz- és használati melegvízellátás (max. 80 °C) területén történő felhasználásra a rendelkező részben foglalt alkalmazási feltételek betartása mellett megfelel a Korm. rendelet előírásainak.

Az NNK a rendelkező részben meghatározott alkalmazási feltételeket - NNK az előzetesen kiadott szakvéleménye alapján és a Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdésére tekintettel - ivóvízbiztonsági szempontból írta elő annak érdekében, hogy a Termék alkalmazása ne eredményezze az ivóvíz mikrobiológiai minőségének romlását, továbbá a kellemetlen íz- és szaganyagok ivóvízbe kerülését.

A Termék közegészségügyi felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezést a Korm. rendelet 8/A. § (4) bekezdése szerint állapítottam meg.

A nyilvántartásba vétel visszavonásának esetéről a Korm. rendelet 8/A. § (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A Forgalmazó tájékoztatási kötelezettsége a Korm. rendelet 8/A. § (3) bekezdésére tekintettel került előírásra.



A nyilvántartás adatainak módosításaira vonatkozóan a Korm. rendelet 8/A. § (7) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Tekintettel arra, hogy a Forgalmazó által benyújtott kérelem és mellékletei megfeleltek a jogszabályban foglalt követelményeknek, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott volt, továbbá arra, hogy az eljárásban nincs ellenérdekű ügyfél, a kérelemre indult eljárást az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdése alapján sommás eljárásként folytattam le és az ügyet lezáró érdemi döntést 8 napon belül meghoztam.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú mellékletének IV. 8. pontjában előírt igazgatási szolgáltatási díjat (96.000,- Ft) a Forgalmazó megfizette.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A teljesítés elmaradásának jogkövetkezményére, egészségügyi bírság kiszabásának lehetőségére történő figyelmeztetést az *egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről* szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi) 13/A § (1) bekezdés a) pontja alapján tettem meg, mely szerint: „*Ha az egészségügyi államigazgatási szerv a hatáskörében eljárva megállapítja, hogy az ivóvíz minőségére, a gyógy- és ásványvizek egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságára, felhasználására, forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat megsértették, egészségügyi bírságot szab ki.*”

Az Ehi 13/A § (1b) bekezdése alapján: „*Egészségügyi bírság kiszabásának van helye továbbá, ha az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott engedély előírásait az engedély jogosultja nem tartja be vagy engedélyköteles tevékenységet engedély nélkül folytat.*”

Az Ehi 13/A. § (3) bekezdése szerint: „*Egészségügyi bírság abban az esetben szabható ki, ha külön jogszabály az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásával összefüggésben szabálysértési vagy közigazgatási – kivéve eljárási – bírságot nem helyez kilátásba.*”

Az Ehi 13/A. § (4) bekezdése szerint: „*Az egészségügyi bírság természetes személlyel, jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli jogalannyal szemben szabható ki.*”

Az Ehi 13/A. § (5) bekezdése szerint: „*Az egészségügyi bírság összege 30 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.*”

Az Ehi 13/A. § (10) bekezdés szerint: „*A bírság többszörös jogsértés esetén ismételten is kiszabható.*”

A határozat annak közlésével egyidejűleg az Ákr. 82. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján végleges.

Döntésemet a hivatkozott jogszabály helyek alapján hoztam meg.

Döntésemet a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörben, a *fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről* szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése szerinti országos illetékességgel eljárva hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, szabályait a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) állapítja meg. A Győri Törvényszék hatáskörét és illetékességét a Kp. 12. § (1) bekezdése, a Kp. 13. § (4) bekezdés, valamint a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 4. pontja alapján



határoztam meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása az Országos Tisztifőorvos Kiadmányozásról szóló 44/2019. (XI. 20.) utasítása alapján történt.

Felhívom a figyelmet, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerint az NNK-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani (E-papír esetében a szervezetnév: Nemzeti Népegészségügyi Központ (OKI)).

Budapest, 2020. május „6”.

**Dr. Müller Cecília**  
országos tisztifőorvos  
nevében és megbízásából

  
**Belláné Apostol Mária**  
főosztályvezető

Határozatot kapták:

- Dincox-H Nemesacéltermék Gyártó Kft. (2800 Tatabánya, Dembinszky u. 5.)
- Nemzeti Népegészségügyi Központ, Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály ([kozeqlab@nnk.gov.hu](mailto:kozeqlab@nnk.gov.hu))
- Irattár



21865-6/2020/KEF wellérléte



Nemzeti Népegészségügyi K.  
1087 Budapest, Albert Flórián  
9437 Budapest, Postafiók 7

**DINOX-H**

NEMESACÉLTERMÉK GYÁRTÓ KFT.


2800 Tatabánya, Dembinszky u. 5.

Tel.: 34/513-310; Fax: 34/513-315

E-mail: dinox-h@t-online.hu

Bejegyezte: KOM-E.M. Cégbíróság CG: 01-09-003426

Adószám: 11191209-2-11, HU 11191209



Nr.:DH-ku-20

Tatabánya, 2020. április 28.

## Általános szerelési és karbantartási utasítás

### Szigetelés:

- 100 mm vastag VRIES szigetelés, tisztítható polisztirol burkolattal.

### Szállítás, raktározás:

- A szállítást mindig a helyi adottságoknak megfelelően kell végezni.
- Szállításhoz csak olyan rakományrögzítő eszköz használható, amely a berendezést, a tömítő felületeket, csatlakozásokat és a szigetelést nem károsítja.
- Szénacél rögzítő-eszközök közvetlen érintkezését a tartállyal kerülni kell. Korrózióveszély!
- A tartály és a szigetelés esetében egyaránt kerülni kell a pontszerű terhelést, mert az nem kívánt deformációhoz, ill. károsodáshoz vezethet.
- Száraz, fagymentes, helyen kell tárolni.
- A szigetelő burkolat nem szabad kitenni sugárzó hőnek!

### Felállítás és szerelés:

- A termék alkalmazási területe: ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás
- A felállítás helyszíne sík, szilárd burkolatú és fagymentes kell legyen.
- A szerelést olyan szakcéggel kell elvégeztetni, akik átvállalják a szerelési felelősséget.
- A szerelésnél figyelembe kell venni az érvényben lévő szerelési és munkavédelmi előírásokat.
- A szigetelést még a vezetékek és szerelvények csatlakoztatása előtt fel kell szerelni a tartályra.
- A szereléshez nem alkalmazható teflon és azbeszt tartalmú tömítőanyag.
- Minden tároló berendezést az üzemi körülményeknek megfelelő, bevizsgált biztonsági szerelvényt kell ellátni.
- A szerelésnél ügyelni kell arra, hogy idegen anyag (pl.: fémforgács) ne kerülhessen a tartályba.
- A közvetlen csatlakozásokhoz a következő anyagfélések alkalmazhatóak: sárgaréz, bronz, nemesacél és műanyag. Szigorúan tilos alkalmazni vörösréz és szénacél szerelvényeket!
- Szénacél rögzítő-eszközök közvetlen érintkezését a tartállyal kerülni kell. Korrózióveszély!
- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 80°C-ot nem haladhatja meg.
- A berendezést csak 0-10 bar üzemi nyomás értékek között szabad üzemeltetni!
- Elektromos szerelvény csatlakoztatása esetén a berendezést az egyenpotenciál-hálózatba be kell kötni.

### Üzembehelyezés:

- Az első üzembe helyezés előtt a berendezést át kell vizsgálni, és szakszerűen légteleníteni kell.
- Szűrőt a hidegvíz-csatlakozás elé kell beépíteni még az első feltöltés előtt. A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra ivóvízzel, illetve használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz vagy berendezés rendeltetésszerű használatát. Az első teljes feltöltés után még egyszer félig ki kell üríteni, és csak ezután szabad véglegesen feltölteni.
- Üzembe helyezés előtt minden biztonsági alkatrészt ellenőrizni kell.
- Minden csatlakozást, karimát, csavart, tömítést tömítettség szempontjából ellenőrizni kell.
- Üzemi hőmérsékleten minden csavarkötést utána kell húzni. A csavarkötések nem meghúzásából adódó vízszivárgásért felelősséget nem vállalunk.

### Vízminőség:

- 60 °C-os üzemi hőmérsékletnél a maximális Klorid-tartalom nem haladhatja meg a 120 mg/l -t.
- a tárolt víz keménységi foka (német skála szerint) 4-10 tartományba essen, ettől eltérő érték esetén vízkezelést kell alkalmazni.
- Kritikus vízminőség ismeretében analízis elvégzése szükséges. További információkért forduljon a gyártóhoz.
- Tekintettel arra, hogy a meleg víz fémoldó képessége nagyobb, ajánlott mind a főzéshez, mind az iváshoz hideg vizet használni, majd azt felmelegítve fogyasztani.

### Karbantartás:

- Az üzemeltetőtől be kell szerezni az üzemi feltételeknek és tapasztalatoknak megfelelő használati utasításokon keresztül szükséges karbantartási tennivalókat.
- A berendezést 2-évente teljesen át kell vizsgálni, ki kell tisztítani, és minden tömítést ki kell cserélni. A tisztítás és fertőtlenítés körülményei feleljenek meg az MSZ EN 1508-as szabvány 8.4 és 8.5 pontjában leírtaknak. A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére/nyilvántartásba vételére vonatkozóan a 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadóak (pl.: termikus fertőtlenítéssel, min. 70 °C- max. 90 °C-os vízzel, a fertőtlenítésre használt vizet maradéktalanul el kell távolítani a tartályból!).
- A tartály és a biztonsági berendezések karbantartását javasolt szerződés keretein belül az előírások szerint, és dokumentált formában elvégezni.
- A belső tisztításhoz védőkesztyű használata kötelező.

Az egyéb műszaki paramétereket a műszaki rajz és a műszaki leírás részletesen tartalmazza.

\*\*\* A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.\*\*\*